



振华中安

编号：ZHCX-QP-ZH20251101


# 气瓶委托检验报告书

送检单位：中芯北方集成电路制造（北京）有限公司

气瓶名称：钢质无缝气瓶

检验单位：天津振华中安消防器材装备有限公司

报告日期：2025年11月6日




天津振华中安消防器材装备有限公司

# 气瓶委托检验报告

报告编号：ZHCX-QP-ZH20251101

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司：

根据《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021) 及国家标准(GB/T13004-2016)的规定，你单位送检的二氧化碳气瓶共2只，经我机构实施委托检验(安全评定)，建议下次检验日期为2028年11月。其中2只气瓶安全性能符合要求(详见附表 1)，0只气瓶已判报废(详见附表 2)，并且按照规定实施消除使用功能处理。

检验员：（签字） 

批准：（签字） 

天津振华中安消防器材装备有限公司

  
(检验机构公章或检验专用章)

2025年11月6日





